安吉县发展和改革局文件

安发改投〔2020〕346号

关于安吉县定点传染病医院新建工程及县公立医院发热门诊改造工程之安吉县妇幼保健院改造工程初步设计的批复

安吉县卫生健康局：

你局报送的安卫健〔2020〕135号文件及相关材料已收悉。经研究，有关内容批复如下：

一、该项目是安吉县定点传染病医院新建工程及县公立医院发热门诊改造工程的子项目，已于2020年6月经我局批复可行性研究报告（安发改投〔2020〕127号）。

二、该项目位于安吉县妇幼保健院院内，主要是对原门诊、医技楼一楼东侧进行改造，改造面积1000平方米。具体建设内容为：将原有门诊改造成发热门诊及肠道门诊，新增留观区、CT医技区，改造面积850平方米；将原病区药房、病区化验房改造成急诊区，改造面积150平方米；同步购置

医疗设备等。

三、相关设计

（一）同意文本提出的建筑结构专项设计。建筑结构安全等级为一级，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度，耐火等级为二级。

（二）同意文本提出的给排水、电气、消防、节能等专项设计，在施工图阶段要严格按照相关规范要求做进一步优化设计。

四、项目建设工期2年。

五、项目概算总投资975.57万元，资金由县财政资金及专项债资金统筹解决。

六、请按照《政府投资项目管理办法》严格执行落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量责任制、施工安全责任制等项目管理制度，加快项目进度，确保工程质量，严格控制建设规模、建设内容、建设标准和工程概算，按期建成投入使用。

安吉县发展和改革局

2020年12月25日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县财政局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局。

安吉县发展和改革局　　2020年12月25日印发

项目代码：2012-330523-04-01-888051