

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局文件

吴发改经投〔2023〕76号

吴兴区发展改革和经济信息化局关于 吴兴区白鹭谷至妙山公路工程 可行性研究报告的批复

湖州市吴兴区妙西镇人民政府：

你单位《关于吴兴区白鹭谷至妙山公路工程可行性研究报告的申请》及相关资料已收悉。

我局吴发改经投〔2023〕68号批复项建的吴兴区白鹭谷至妙山公路工程，其可行性研究报告由湖州交通规划设计院编制完成，根据专家组意见，业主单位会同设计单位根据专家组意见对设计文本进行了修改完善。现将主要内容批复如下：

一、项目建设的必要性和可行性

项目的建设是贯彻落实党的二十大精神，推进交通强省建设的需要；是高水平建设“四好农村路”2.0版，拓宽“致富路”描绘生机勃勃的“新蓝图”的需要；是擦亮“在湖州看见美丽中国”金色名片，贡献吴兴交通力量的需要；是打通妙西区位功能板块，构建妙西镇域旅游大环线的需要。因

此，该项目实施是必要的。同时，该项目建设所需条件已基本落实，实施该项目具有可行性。

二、项目建设地点

位于吴兴区妙西镇肇村村、妙山村，起点接306省道至白鹭谷公路，终点与妙山至霞幕山公路起点相接。

三、主要建设内容及规模

项目总用地25.56亩，路线全长2.455公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米，全线采用三级公路技术标准，设计速度为30km/h，双向两车道，全线共有涵洞1道，盖板涵3道，隧道1座1620米。

四、总投资及资金来源

项目估算总投资16732.68万元，其中工程费用14010.09万元，工程建设其他费用1340.99万元，预留费用1381.6万元。所需资金由镇财政预算安排解决。

五、工程设计

原则赞同《工可报告》提出的起、终点位置及路线总体走向。建议补充完善区域内既有道路、规划路网、旅游设施等相关调查资料，以及隧道地形、地质等调查、勘探资料；建议完善陆家庄水库、霞幕山水库相关调查，补充水库与隧道间相互影响分析，以及水库附近路段隧道设置的可行性论证；建议完善隧道横断面相关尺寸选取的依据或理由，并进一步优化两侧检修道加宽布设方案；建议在下阶段对路面结构层的材料组成和厚度作进一步技术经济比选；建议结合旅游、景观相关需要，进一步补充完善方案比选；建议下阶段


对全线涵洞设置作进一步核查。

六、项目建设期为 24 个月。

七、请按招投标法及有关规定做好项目公开招标工作。

请据此委托相应资质的设计单位编制工程初步设计报
审。

附件：参加审查会议人员名单



附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批
监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、归件归集、信
息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及
时更新项目登记的基本信息。

附件：

参加审查会议人员名单

单 位	姓 名
特邀专家	王建峰（教高）
特邀专家	沈阿三（教高）
特邀专家	沈志荣（教高）
区交通局	湛晨斌
区公路中心	梁 森
区财政局	于连磊
区自然资源与规划分局局	金旭晨
区水利局	王东旭
区交旅投集团	费秦尔
妙西镇政府	纽云峰

抄送：区交通局、自然资源与规划分局、生态环境分局。

吴兴区发展改革和经济信息化局办公室 2023 年 11 月 24 日印发

项目代码： 2309-330502-04-01-324752

