

安吉县发展和改革委员会文件

安发改投〔2022〕308号

关于安吉县第三人民医院发热门诊感染楼新建工程初步设计的批复

安吉县卫生健康局：

你局报送的安卫健〔2022〕74号文及相关材料已收悉。经研究，有关内容批复如下：

一、该项目位于孝丰镇茗源路388号（安吉县第三人民医院新院区西南侧），总用地面积2000平方米。主要建设内容为：新建一幢5层发热门诊感染楼，新增床位数32张，总建筑面积约8350平方米（其中，地上建筑面积约7297.48平方米）；安装电梯3部，设置疏散楼梯2部；安装幕墙6907平方米；铺设沥青混凝土路面1246平方米；增设雨水管192米、污水管215米、给水管1075米；实施绿化1564平方米；购置办公家具、医疗设备等；同步实施装饰装修等相关配套工程。

二、相关设计

（一）同意文本提出的建筑结构设计。该项目结构类型

为钢筋混凝土框架结构，结构设计使用年限为 50 年，结构安全等级为一级，抗震设防烈度为 6 度，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为 I 级。

（二）同意文本提出的平面布局设计。地下一层为库房、设备机房等；地上一层为发热门诊、肠道门诊、CT 等，二层为标准病区，三层为隔离保障用房，四层为远程会诊、应急物资储备、院感控制等，地上五层为应急指挥中心。

（三）同意文本提出的管径管材设计。雨水管和污水管采用 HDPE 管，管径为 D225 至 D300；给水管采用 PE 管和球墨铸铁管，管径为 DN100 至 DN150。

（四）同意文本提出的电气、装修、绿化等专项设计方案，在施工图阶段严格按照要求做进一步优化设计。

三、项目建设工期 36 个月。

四、项目概算总投资 9355.87 万元，资金由政府专项债资金安排解决。

五、请按照《政府投资项目管理办法》严格执行落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量责任制、施工安全责任制等项目管理制度，加快项目进度，确保工程质量，严格控制建设规模、建设内容、建设标准和工程概算，按期建成投入使用。

安吉县发展和改革局

2022 年 9 月 28 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县财政局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局、孝丰镇。

安吉县发展和改革局

2022 年 9 月 28 日印发

项目代码：2020-330523-84-01-175864

