

安吉县发展和改革委员会文件

安发改投〔2023〕36号

关于安吉县妇幼保健医院迁建工程可行性 研究报告的批复

安吉县卫生健康局：

你局报送的安卫健〔2023〕14号文及相关材料已收悉。
经研究，有关内容批复如下：

一、该项目的实施能够进一步缓解妇幼保健需求，整合优质医疗资源，提升医疗服务水平和质量。因此，该项目实施是必要可行的。

二、该项目位于昌硕街道，浦源大道南侧、迎宾大道西侧、县中医院北侧，用地面积约27675平方米，设计医疗床位400张、康复床位200张。具体建设内容为：新建一幢集门诊、住院、康复等功能为一体的医疗综合楼，总建筑面积约96426平方米（其中地上建筑面积约55912平方米）；购置相应设施设备；同步实施装修、道路、绿化、停车场等相关配套工程。

三、相关设计

（一）同意可研文本提出的结构专项设计。本项目建筑结构采用框架结构和框架剪力墙结构，设计使用年限为 50 年，抗震设防烈度为 6 度，建筑物耐火等级为一级。

（二）同意可研文本提出的总体平面布置、给排水、电气、消防、环保、节能等相关专项工程方案。

四、项目建设工程期为 3 年。

五、项目估算总投资约 59600 万元，资金由县财政资金安排解决。

六、请按基本建设程序抓紧开展相关前期工作，同时委托有资质单位编制项目初步设计报我局审批。

安吉县发展和改革局

2023 年 2 月 22 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县财政局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局、昌硕街道。

安吉县发展和改革局

2023 年 2 月 22 日印发

项目代码：2212-330523-04-01-413928

